More Severe Voltage Deviation Report

Case 1 System Case Name *18hs1p*

Case 2 System Case Name *18hs1pPTI_CLRTPGr0*

Bus Name	Case 1 System Voltage Deviations (pu)	Count	Case 2 System Voltage Deviations (pu)	Count
125ROAD 115.00	5.76500000000001E-02	2	0.11642	2
125ROAD 230.00	6.69000000000001E-02	1	0.13226	1
AM EAST 115.00	6.66800000000001E-02	1	0.34299	5
AMES 115.00	5.09499999999999E-02	1	9.50800000000001E-02	3
AREQUGCH 115.00	0.09594	3	0.19355	2
BARLOW 115.00	0.06656	2	0.17175	3
BIJOUTAP 115.00	5.53100000000001E-02	2	0.15335	5
BLKHLWTP 115.00	8.35800000000001E-02	2	0.12984	1
BRUSHTAP 115.00	7.76600000000001E-02	1	0.18939	1
CANONCTY 69.000	0.38585	3	0.53889	2
CASCADEL 115.00	0.084	1	0.07216	7
CENTER 69.000	0.05319	2	0.12011	4
CHEN TAP 69.000	0.32395	6	9.27000000000001E-02	5
CHENEY 69.000	0.32799	6	9.30800000000001E-02	5
COALBANK 115.00	7.10500000000001E-02	1	7.39000000000001E-02	5
COBBLAKE 115.00	9.10700000000001E-02	2	0.14086	2
COBBLKTP 115.00	0.09106	2	0.14086	2
CRPLE CK 69.000	0.22302	4	0.3629	5

Case 1 System Case Name *18hs1p*

Case 2 System Case Name *18hs1pPTI_CLRTPGr0*

Bus Name	Case 1 System Voltage Deviations (pu)	Count	Case 2 System Voltage Deviations (pu)	Count
CSOC 115.00	0.04856	1	0.12915	1
DELCAMIN 115.00	0.04867	1	0.10161	1
EFMORGTP 115.00	0.06656	2	0.17174	3
EXCEL 115.00	6.31399999999999E-02	2	0.16654	4
FALCONMV 115.00	5.42499999999999E-02	1	0.14279	1
FALCONMV 69.000	0.05626	1	0.14916	1
FLOR.RIV 115.00	7.08300000000001E-02	1	0.35903	5
FME 115.00	6.31699999999999E-02	2	0.16667	4
FMN 115.00	6.65600000000001E-02	2	0.17174	3
FMS 115.00	6.31300000000001E-02	2	0.16653	4
FMWEST 115.00	0.06313	2	0.16652	4
FT HOLLY 69.000	0.22163	7	0.08596	4
GEESEN 115.00	0.04855	1	0.12914	1
GRAN TAP 69.000	0.21713	5	0.08983	4
GRANADA 69.000	0.21757	5	0.08992	4
HILLTOP 69.000	0.49257	3	0.14249	2
HLTP TAP 69.000	0.49237	3	0.14246	2
HOLL TAP 69.000	0.22034	7	8.57100000000001E-02	4
HOOPER 69.000	5.32400000000001E-02	2	0.1229	3
HOOPERTP 69.000	0.05294	2	0.12236	3
LKGRGE 115.00	0.05733	2	0.12796	2

Case 1 System Case Name *18hs1p*

Case 2 System Case Name *18hs1pPTI_CLRTPGr0*

Bus Name	Case 1 System Voltage Deviations (pu)	Count	Case 2 System Voltage Deviations (pu)	Count
NCANON 69.000	0.36605	4	0.51759	6
NCANON W 69.000	0.36602	4	0.51757	6
P P MINE 69.000	0.22224	4	0.36095	5
PADDOCK 69.000	5.67299999999999E-02	1	0.15115	1
PAGOSA 115.00	0.0448	1	0.24615	5
ROCKWOOD 115.00	9.31399999999999E-02	1	0.07738	8
S CANON 69.000	0.39205	3	0.54524	2
S CANONW 69.000	0.39122	3	0.54438	2
SKINNER 69.000	0.40482	3	0.55753	3
SPRNGFLD 69.000	0.49392	3	0.14284	2
SUNSH SM 115.00	4.88800000000001E-02	1	0.09683	3
T BUTTES 69.000	0.41848	6	0.11948	4
TARRYALL 115.00	0.06231	1	0.1402	1
TELLURID 115.00	0.05025	1	0.10053	3
VICTOR 69.000	0.23351	5	0.37352	5
VILAS 115.00	0.487	2	0.13956	1
VILAS 69.000	0.48872	3	0.14171	2
WALSENBG 69.000	0.20579	2	0.07302	1
WALSH 69.000	0.4636	5	0.133	2